

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике

Башкортостан, РБ, 453307, г. Кумертау, ул. К.Маркса д. 19, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail:

gpnkumertau@mail.ru

Предписание № 70 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

ИНН 0262010310, ОГРН 1020201815798

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кумертау, Куяргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору Рамазанова Д.Г. № 70 от 20.07.2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период " 23" 07 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. продолжительность 04 час. 00 мин., " 27" 07 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Кумертау, Куяргазинского и Фёдоровского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Анфиловым Иван Олеговичем в отношении объекта защиты – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ИНН 0262010310, ОГРН 1020201815798, категория риска - высокий риск (далее по тексту МБОУ ВОШ №1) расположенного по адресу: 453307, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Некрасова, дом 28.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ ВОШ №1 Комарицкой Венерой Мазгаровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях второго эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 ППП в РФ № 390	01.05.2021	
2.	На противопожарной двери кабинета № 2 не обеспечено устройство для самозакрывания дверей (отсутствует доводчик).	п. 37.1 ППП в РФ № 390; п. 7.17 СНИП 21-01-97*	01.05.2021	
3.	В коридоре горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	01.05.2021	
4.	В кабинете директора, дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены вместе)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы; п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 61 ППП в РФ № 390 ст. 4, п.1, п.2 № 123-ФЗ	01.05.2021	